



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Сердобского,
Бековского и Тамалинского районов)**

ул. Куйбышева, 118 г. Сердобск 442895

тел. 2-02-00

E-mail: ONDSerdobsk@yandex.ru

Заведующему хозяйством МУ РКЦСОН г.
Сердобска

Прошкину Николаю Семеновичу

ул. Пушкина, д. 86, г. Сердобск, Сердобского
района, Пензенской области 442895

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 44

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 25 » _____ июля 2023 г.

г. Сердобск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по
пожарному надзору Лыков Валерий Викторович
(должность, наименование органа НД, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дела)

рассмотрев постановление от « 25 » июля 2023г. по административном правонарушении в
области пожарной безопасности и материал дела об административном правонарушении
№ 67 на Заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска Прошкина Николая Семеновича

проживающего по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, пер. Строительный, д. 14, кв. 18
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

« 30 » _____ июня 2023 г. в _____ час. _____ мин., в г. Сердобске

предприятия МУ РКЦСОН г. Сердобска по адресам: Пензенская область, Сердобский район, г.
Сердобск, ул. Пушкина 86
(населенный пункт)

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)
выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (ППР в РФ)) и ФЗ-123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

а именно:

МУ РКЦСОН г. Сердобска.

1. В чердачном помещении здания отсутствуют пожарные извещатели СПС. (Основания ч.3 ст. 4, ч. 1 п.2 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Приложение А п. 1 таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования").
2. В помещениях медицинского кабинета и подвала на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкцией колпаки. (Основание. ППР в РФ п.35 "в". Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными

конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами).

3. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. На которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. (Основание. ППП в РФ п. 48. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

4. Огнетушители (2 шт.) на втором этаже здания не заряжены (индикатор давления в красной зоне) (Основание. ППП в РФ п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя).

5. Огнетушитель в подвале не расположен в специальной подставке из не горючего материала, исключающее падение или опрокидывание, а так же находится на высоте выше 1,5 метров до верха корпуса (Основание. ППП в РФ п. 409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание).

6. Пожарные рукава не присоединены к пожарному клапану пожарного крана в навесных пожарных шкафах. (Основание. ППП в РФ п. 50. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении).

(подробно указывается существо правонарушения а также их пункты нарушенных нормативных документов)

(подробно указывается существо правонарушения, а также пункты нарушенных нормативных документов)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причинам Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавших.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ОНД и ПР Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по адресу: Пензенская область г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118., в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица,

вынесшего представление

(подпись)

ЛЫКОВ В. В.

(расшифровка подписи)

Представление получил

25.08.23

(дата, должность, подпись)

(Прошкин Н.С.)

(ФИО)

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)