

Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Сердобского, Бековского и Тамалинского районов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ МЕСТА И ВРЕМЕНИ РАССМОТРЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА

« 20 » июля 2023 года

г. Сердобск

(место составления определения: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по пожарному надзору Лыков Валерий Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление прокурора Сердобского района советника юстиции Д. Е. Соломадина
№ 69 от «17» июля 2023 года и
материалы в отношении Заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска Прошкина Николая Семеновича
проживающего по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, пер. Строительный, 14/18
(для физических лиц Ф.И.О., адрес проживания; для юридических лиц – полное наименование юридического лица, юридический адрес)

Руководствуясь ст. 23.34; 29.4 ч.1; 29.5; 29.12 Кодекса Российской Федерации об
(указываются номера статей [дополнит. 28.7; 29.4 ч.1 п.2; 29.7 ч.1 п.7в; 30.4 п.2; 30.6 ч.2 п.4])
административных правонарушениях
и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся определение)

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение дела об административном правонарушении назначить на

« 25 » июля 2023 года в « 10 » час. « 00 » мин. в ОНД и ПР

Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по адресу: г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118

2. О принятом решении уведомить:

2.1. Прошкина Николая Семеновича

(фамилия, имя, отчество лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; для юридических лиц – ф.И.О.
законного представителя юридического лица))

2.2.

(при наличии - фамилия, имя, отчество потерпевшего)

2.3.

(в случаях если дело об административном правонарушении возбуждено прокурором - фамилия, имя, отчество прокурора)

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и настоящее определение. В случае неявки дело об административном правонарушении будет рассмотрено в ваше отсутствие

3. Разъяснить участникам дела об административном правонарушении, что они имеют право обжаловать настоящее определение в суде.

(подпись лица, вынесшего определение)

В. В. Лыков

(расшифровка подписи)

Копию определения получил « 20 » июля 2023 г.

(дата)

(подпись лица в отношении
которого возбуждено дело)

(Н. С. Прошкин)

(ФИО)

« » 2023 г.

(дата)

(подпись потерпевшего)

(Д. Е. Соломадин)

(ФИО)

Копия определения направлена

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Сердобского, Бековского и Тамалинского районов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67
по делу об административном правонарушении

« 25 » июля 2023 г.
(дата)

г. Сердобск
(место рассмотрения дела, город село, район)

Я, Главный государственный инспектор Сердобского, Бековского и Тамалинского
(должность, наименование органа НД, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

районов по пожарному надзору Лыков Валерий Викторович в отделе надзорной
деятельности и профилактической работы Сердобского, Бековского и Тамалинского районов
(указывается наименование и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118
руководствуясь ст. ст. 23.34., 29.7. и 29.10., Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрел постановление № 69 « 17 » июля 2023 г.
об административном правонарушении и материалы на должностное лицо

Прошкина Николая Семеновича
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,

проживающего по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, пер. Строительный, д. 14, кв. 18
в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление)

1. Фамилия, имя, отчество Прошкин Николай Семенович
2. Дата и место рождения 15.04.1956 г. р. с. Мещерское, Сердобского района, Пензенской обл.
3. Гражданство Российское

4. Место работы, службы или учебы (нужное подчеркнуть) МУ РКЦСОН г. Сердобска
расположен по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Пушкина, 86
(полное наименование предприятия или учреждения, адрес его местонахождения)

5. Занимаемая должность Заведующий хозяйством

6. Размер зарплаты, иного заработка (пенсии, стипендии) в месяц (нужное подчеркнуть)

7. Место жительства Пензенская область, г. Сердобск, пер. Строительный, д. 14, кв. 18
телефон 89613531119

8. Семейное положение женат, на иждивении _____ человек

9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 5601 398312 выдан 11.09.2001 г.
(серия, номер, кем и когда выдан)

ОВД г. Сердобска Пензенской области
(при отсутствии – проверка по ОАБ тел. 47-47-06; 63-13-21; 63-27-27; 62-41-48)

10. Привлекался (привлекалась) ли ранее к административной ответственности

со слов не привлекался

(указывается: когда наложено административное наказание, по какой статье КоАП РФ, его вид, дата окончания исполнения постановления)

УСТАНОВИЛ:

« 30 » июня 2023 г. в МУ РКЦСОН г. Сердобска

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; указывается существо нарушения или невыполнения)

по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Пушкина 86.

выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ (утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (ППР в РФ)) и ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».

а именно:

МУ РКЦСОН г. Сердобска.

1) В чердачном помещении здания отсутствуют пожарные извещатели СПС. (Основания ч.3 ст.
4, ч. 1 п.2 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4

таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Приложение А п. 1 таблица А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).

2) В помещениях медицинского кабинета и подвала на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкцией колпаки. (Основание. ППР в РФ п.35 "в". Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами).

3) Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. На которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. (Основание. ППР в РФ п. 48. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).

4) Огнетушители (2 шт.) на втором этаже здания не заряжены (индикатор давления в красной зоне) (Основание. ППР в РФ п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя).

5) Огнетушитель в подвале не расположен в специальной подставке из не горючего материала, исключающее падение или опрокидывание, а так же находится на высоте выше 1,5 метров до верха корпуса (Основание. ППР в РФ п. 409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание).

6) Пожарные рукава не присоединены к пожарному клапану пожарного крана в навесных пожарных шкафах. (Основание. ППР в РФ п. 50. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении).

Изучив материалы дела, заслушав объяснения, нашел вину должностного лица

Прошкина Николая Семеновича

(фамилия, имя, отчество)

в совершении

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказанной.

Принимая во внимание смягчающие, отягчающие (нужное подчеркнуть) административную ответственность обстоятельства, предусмотренные **ст. ст. 4.2. и 4.3.** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указать конкретно (прописью) смягчающие либо отягчающие административную ответственность обстоятельства)

На основании вышеизложенного, руководствуясь **ст. ст. 23.34., 20.4., 29.9. и 29.10.** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

ПОСТАНОВИЛ:

должностное лицо

Прошкина Николая Семеновича

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного **ч. 1 ст. 20.4.** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **привлечь к административной ответственности в виде предупреждения**

(предупреждения или штрафа на сумму прописью)

Разъяснить должностному лицу

Прошкину Николаю Семеновичу
(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно ст. ст. 30.1., 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **может быть обжаловано в течение 10 суток** со дня его вручения или получения копии в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12 или в Сердобском городском суде по адресу: г. Сердобск, ул. Пензенская, 83

(указывается вышестоящий орган либо вышестоящее должностное лицо, или суд)

Решение по изъятым вещам и документам: не изымались

Подпись лица, вынесшего постановление

(Лыков В. В.)
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил: «15» июня 2023 г.

(дата)

(подпись правонарушителя)

(Прошкин Н.С.)
(Ф.И.О.)

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от «___» _____ 2023 года

Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от «___» _____ 2023 года

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12