

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном правонарушении.

г. Сердобск

13 июля 2023 года

Прокурор Сердобского района советник юстиции Соломадин Д.Е., рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства при создании безопасных условий пребывания и предоставлении услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних, помещаемых в социальные приюты, МУ РКЦСОН г. Сердобска,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Сердобского района 30.06.2023 в 10:00 проведена проверка соблюдения законодательства при создании безопасных условий пребывания и предоставлении услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних, помещаемых в социальные приюты, МУ РКЦСОН г. Сердобска, расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 86, г. Сердобск, Сердобский район, Пензенская область.

В ходе которой установлено следующее.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает, что нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона, стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Частью 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (далее – Правила)

Подпунктом «в» пункта 35 Правил установлено, что эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами запрещается.

В соответствии с пунктом 48 Правил направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

На основании пункта 50 Правил пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пунктом 60 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Пункт 409 Правил гласит, что огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм в МУ РКЦСОН г. Сердобска: в чердачном помещении здания отсутствуют пожарные извещатели СПС; в помещениях медицинского кабинета и подвала на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкцией колпаки; направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, на которых должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника; огнетушители (2 шт.) на втором этаже здания не заряжены (индикатор давления в красной зоне); огнетушитель в подвале не расположен в специальной подставке из негорючего материала, исключающего падение или опрокидывание, а также находится на высоте выше 1,5 метра до верха корпуса; пожарные рукава не присоединены к пожарному клапану пожарного крана в навесных пожарных шкафах.

Согласно трудовому договору от 07.02.2022 на должность заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска принят Прошкин Н.С.

Приказом директора МУ РКЦСОН г. Сердобска от 31.03.2022 утверждена должностная инструкция заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска.

Пунктом 3.1 инструкции установлено, что в обязанности заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска входит содержание зданий и помещений и поддержание их в надлежащем состоянии в соответствии с противопожарными нормами.

Пунктом 2.8. раздела 2 Инструкции, в обязанности ответственного лица входит постоянное отслеживание за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременных выполнении.

Согласно пункту 3.20 Инструкции в обязанности заведующего хозяйством входит оформление документов, разработка планов по пожарной безопасности.

Место совершения административного правонарушения - ул. Пушкина, д. 86, г. Сердобск, Сердобский район, Пензенская область.

Правонарушение - выявлено 30.06.2023 в 10:00.

Таким образом, в действиях Прошкина Н.С. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Смягчающие обстоятельства: раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности:

1. ФИО: Прошкин Николай Семенович;
2. Число, месяц, год рождения: 15.04.1956;
3. Место рождения: с. Мещерского Сердобского района Пензенской области;

4. Гражданство: РФ;
5. Место регистрации: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, пер. Строительный, д. 14, кв. 18;
6. Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, пер. Строительный, д. 14, кв. 18;
7. Образование: высшее;
8. Место работы, должность: заведующий хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска;
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: 5601 398312 выдан Отделом внутренних дел гор. Сердобска Пензенской обл. 11.09.2001;
10. Контактный телефон: 89613531119.

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности:

*С вменяемым нарушением согласен:
Объясняю (восстановить) удостоверение*

На основании изложенного, руководствуясь статьей 28.4 КоАП РФ, статьей 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить в отношении заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска Прошкина Н.С. дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Постановление для рассмотрения направить в ОНДПР Сердобского, Бековского и Тамалинского районов УНДПР ГУ МЧС России по Пензенской области в соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ.

3. О результатах рассмотрения сообщить прокурору Сердобского района в письменном виде в установленный законом срок.

Прокурор Сердобского района
советник юстиции



Д.Е. Соломадин

Лицо, привлекаемое к административной
ответственности



Н.С. Прошкин

Настоящее постановление мне объявлено «13» июля 2023 года, одновременно мне разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Мне разъяснены права лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные ст. ст. 28.2, 25.1, 30.1 КоАП РФ: право знакомиться с материалами проверки, давать пояснения, заявлять ходатайства, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать постановление по делу. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя самого и близких родственников.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Права, предусмотренные ст. 24.2 КоАП РФ, мне разъяснены:

Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Права мне разъяснены и понятны  Н.С. Прошкин

Замечания по содержанию постановления:

не имеет

Копию настоящего постановления получил

 Н.С. Прошкин