

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРДОБСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»**

ул. Пушкина, 86,
г.Сердобск, Сердобский р-он,
Пензенская область, 442895
Тел./ факс: (84167)5-07-90, 5-07-07
e-mail: soczzashita1@yandex.ru
ОКПО 33198595, ОГРН 1025800600209
ИНН/КПП 5805003444/580501001

от 11.08.2023 № 528а
на № _____ от _____

Главному государственному
Инспектору Сердобского,
Бековского и Тамалинского
районов по пожарному надзору
Лыкову В.В.

ОТВЕТ


на представление об устранение причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

30 июня 2023 года Вами была проведена проверка предприятия МУ РКЦСОН по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 86 были выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020г. №1479 и ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В ходе проверки были выявлены ряд недостатков. Все претензии были учтены и незамедлительно устранены. А именно:

1. В чердачном помещении здания в соответствии с ч. 3 ст. 4, ч. 1 п. 2 ст. 6 ФЗ-123; п. 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020; Приложение А п. 1 таблицам А1 СП 484.1311500.2020 установлены пожарные извещатели СПС.
2. На основании п. 35 «в» ППР в РФ в помещениях медицинского кабинета и подвалах на светильниках установлены предусмотренные конструкцией колпаки.
3. Установлены указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения согласно п. 48 ППР в РФ.
4. На основании п. 60 ППР в РФ на втором этаже здания установлены перезаряженные огнетушители (2 шт.)
5. В подвале помещения огнетушитель был размещен в специальную подставку в соответствии с п. 409 ППР в РФ.

6. Пожарные рукава были присоединены к пожарному клапану пожарного крана в навесных пожарных шкафах на основании п. 50 ППР в РФ.

Директор МУ СРКЦСОН



Т.А. Антонова