

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРДОБСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»

ул. Пушкина, 86,
г. Сердобск, Сердобский р-он,
Пензенская область, 442895
Тел./ факс: (84167)5-07-07, 5-07-90
e-mail: soczzashita1@yandex.ru
ОКПО 33198595. ОГРН 1025800600209
ИНН/КПП 5805003444/580501001
от 11.08.2023 № 517
на № _____ от _____

Прокурору Сердобского района
советнику юстиции
Соломадину Д.Е.

Ответ на представление

об устранении нарушений федерального
законодательства от 13.07.2023 № 7-26-2023/Прдп473-23-20560029

Прокуратурой Сердобского района 30.06.2023 года была проведена проверка соблюдения законодательства при создании безопасных условий пребывания и предоставлении услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних в стационарном отделении для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Островок».

В ходе проверки были выявлены нарушения. Все замечания и требования были учтены и проведены мероприятия по их устранению, а именно:

1. В соответствии с ФЗ от 30.03.1999 года №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» были устранены недостатки:

- приобретена кухонная посуда (кастрюли) изготовленная из нержавеющей стали в необходимом количестве;
- стены в санитарном узле приведены в состояние, позволяющее беспрепятственно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима РФ от 16.09.2020г. №1479 и ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:


- в чердачном помещении здания в соответствии с ч. 3 ст. 4, ч. 1 п. 2 ст. 6 ФЗ-123; п. 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020; Приложение А п. 1 таблицам А1 СП 484.1311500.2020 установлены пожарные извещатели СПС;
- на основании п. 35 «в» ППР в РФ в помещениях медицинского кабинета и подвалах на светильниках установлены предусмотренные конструкцией

- установлены указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения согласно п. 48 ППР в РФ;
- на основании п. 60 ППР в РФ на втором этаже здания перезаряжены огнетушители (2 шт.);
- в подвале помещения огнетушитель был размещен в специальную подставку в соответствии с п. 409 ППР в РФ;
- пожарные рукава были присоединены к пожарному клапану пожарного крана в навесных пожарных шкафах на основании п. 50 ППР в РФ.

3. Ответственные лица, виновные в допущенных нарушениях федерального законодательства были привлечены к дисциплинарной ответственности:

- За нарушение Захаровой М.Ю. п.п. 3.2.1, 3.3.3. должностной инструкции заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска утвержденной приказом директора МУ РКЦСОН г. Сердобска от 31.03.2022 объявлено замечание. (Копия приказа – Приложение № 1);
- За нарушение Анохиным С.Н. п.п. 3.1, 2.8 раздела 2, 3.20 должностной инструкции заведующего хозяйством МУ РКЦСОН г. Сердобска утвержденной приказом директора МУ РКЦСОН г. Сердобска от 31.03.2022 объявлено замечание. (Копия приказа – Приложение № 2).

Директор МУ СРКЦСОН



Т.А. Антонова