



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел 68-17-77
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сердобского, Бековского
(наименование органа государственного пожарного надзора)

и Тамалинского районов, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118,
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

тел. 2-02-00, E-mail: ONDSerdobsk@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному учреждению «Сердобский районный комплексный
центр социального обслуживания населения»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного инспектора Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по пожарному надзору Лыкова В.В. № 2 от «01» февраля 2023 года
в период с «07» февраля 2023 г. по «15» февраля 2023 г.

Заместителем главного государственного инспектора Сердобского, Бековского и

Тамалинского районов по пожарному надзору Захаровым Александром Александровичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое надзорное мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор МУСРКЦСОН
Антонова Татьяна Александровна.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
Стационарное отделение для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Островок» г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 86				
1	В чердачном помещении стационарного отделения «Островок» отсутствуют пожарные извещатели СПС.	ч.3 ст. 4, ч. 1 п.2 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Приложение А, Таблица А.1, п.1 СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	01.09.2023	
2	В здании стационарного отделения «Островок» сети внутренний противопожарного водопровода не проверяются на работоспособность.	пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МУСРКЦСОН Антонова Татьяна
Александровна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
Сердобского, Бековского и Тамалинского районов
по пожарному надзору Захаров Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)