

Главное управление МЧС России по Пензенской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Сердобского, Бековского и Тамалинского районов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
по делу об административном правонарушении

« 20 » февраля 2023 г.
(дата)

г. Сердобск
(место рассмотрения дела, город село, район)

Я, Главный государственный инспектор Сердобского, Бековского и Тамалинского
(должность, наименование органа НД, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

районов по пожарному надзору Лыков Валерий Викторович в отделе надзорной
деятельности и профилактической работы Сердобского, Бековского и Тамалинского районов
(указывается наименование и адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

по адресу: Пензенская область Сердобский район, г. Сердобск, ул. Куйбышева – 118
руководствуясь ст. ст. 23.34., 29.7. и 29.10., Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрел протокол № 2 « 15 » февраля 2023 г.
об административном правонарушении и материалы на должностное лицо

Антонову Татьяну Александровну
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или полное наименование юридического лица с юридическим адресом,
проживающей по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11, квартира 46
в отношении которых составлен протокол (вынесено постановление))

1. Фамилия, имя, отчество Антонова Татьяна Александровна
 2. Дата и место рождения 02.10.1973 г.р. Пензенская область, Сердобский район, с. Рощино
 3. Гражданство Российское
 4. Место работы, службы или учебы (нужное подчеркнуть) Муниципальное учреждение
«Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
расположенного по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Пушкина, 86
(полное наименование предприятия или учреждения, адрес его местонахождения)
 5. Занимаемая должность Директор МУСРКЦСОН
 6. Размер зарплаты, иного заработка (пенсии, стипендии) в месяц (нужное подчеркнуть)
со слов Антоновой Т.А. 40000 рублей
 7. Место жительства Пензенская область, г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11, квартира 46
телефон 8-905-016-56-03
 8. Семейное положение разведена, на иждивении нет человек
 9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 56 18 № 483099 выдан 23.10.2018 года
(серия, номер, кем и когда выдан)
- УМВД России по Пензенской области
(при отсутствии – проверка по ОАБ тел. 47-47-06; 63-15-21; 63-27-27; 62-41-48)
10. Привлекался (привлекалась) ли ранее к административной ответственности
со слов не привлекался
(указывается: когда наложено административное наказание, по какой статье КоАП РФ, его вид, дата окончания исполнения постановления)

УСТАНОВИЛ:

« 15 » февраля 2023 г. в 11 час. 00 мин. в здании стационарного отделения для
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; указывается существо нарушения или невыполнения)

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Островок» по
адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 86
выявлены нарушения требований ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16
сентября 2020 года № 1479); СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; СП
486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной
сигнализации. Требования пожарной безопасности».

62 199
от 01.03.23
с.м.р.

а именно: В чердачном помещении стационарного отделения «Островок» отсутствуют пожарные извещатели СПС. (Основание: ч.3 ст. 4, ч. 1 п.2 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». Приложение А, Таблица А.1, п.1 СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

В здании стационарного отделения «Островок» сети внутренний противопожарного водопровода не проверяются на работоспособность. (Основание: пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

Изучив материалы дела, заслушав объяснения, нашел вину должностного лица

Антоновой Татьяны Александровны

(фамилия, имя, отчество)

в совершении

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказанной.

Принимая во внимание смягчающие, отягчающие (нужное подчеркнуть) административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 4.2. и 4.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указать конкретно (прописью) смягчающие либо отягчающие административную ответственность обстоятельства)

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34., 20.4., 29.9. и 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

ПОСТАНОВИЛ:

должностное лицо

Антонову Татьяну Александровну

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде предупреждения

(предупреждения или штрафа на сумму прописью)

Разъяснить должностному лицу

Антоновой Татьяне Александровне

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно ст. ст. 30.1., 30.3. Кодекса Российской Федерации с административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Большая Радищевская, 12 или в Сердобском городском суде по адресу: г. Сердобск, ул. Пензенская, 83

(указывается вышестоящий орган либо вышестоящее должностное лицо, или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Наименование получателя платежа:

Получатель: **УФК по Пензенской области (Главное управление МЧС России по Пензенской области)**

ИНН: 5836013273

КПП: 583601001

Банк получателя: **ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ/ УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ПЕНЗА**

БИК: 015655003

Лицевой счет: 04551782840

Казначейский счет: 03100643000000015500

Единый казначейский счет: 40102810045370000047

КБК 17711601201010004140

ОКТМО 56609000

(в назначении платежа указывать дату и № постановления)

В случае неуплаты суммы штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ст.31.5. Кодекса) руководствуясь ст. 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф будет взыскан в принудительном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ указанный денежный штраф будет взыскан в двойном размере либо наложен административный арест на срок до пятнадцати суток.

Решение по изъятым вещам и документам: не изымались

Подпись лица, вынесшего постановление

(Лыков В.В.)
(Ф.И.О)

Копию постановления получил: «20» 2023 г.

(дата)

2023 г.

(подпись правонарушителя)

(Антонова Т.А.)
(Ф.И.О)

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от «___» _____ 2023 года
Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от «___» _____ 2023 года

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12