



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Сердобского,
Бековского и Тамалинского районов)**

ул. Куйбышева, 118 г. Сердобск 442895
тел. 2-02-00
E-mail: ONDSerdobsk@yandex.ru

**Директор МУСРКЦСОН
Антоновой Татьяне Александровне**

Пензенская область, Сердобский район,
г. Сердобск, ул. Пушкина, 86

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 20 » февраля 2023 г.

г. Сердобск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по
пожарному надзору Лыков Валерий Викторович
(должность, наименование органа ПД, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дела)

рассмотрев протокол от « 15 » февраля 2023г. об административном правонарушении в
области пожарной безопасности и материал дела об административном правонарушении
№ 2 директора МУСРКЦСОН Антоновой Татьяны Александровны

проживающей по адресу: Пензенская область, г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11, квартира 46
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

« 15 » февраля 2023 г. в 11 час. 00 мин., в г. Сердобске

(населенный пункт)

в здании стационарного отделения для по адресу: Пензенская область, Сердобский район,
несовершеннолетних, оказавшихся в г. Сердобск, ул. Пушкина, 86
трудной жизненной ситуации,
«Островок»

(указывается полное наименование правил, норм, стандартов пожарной безопасности)

выявлены нарушения требований ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479); СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

а именно: В чердачном помещении стационарного отделения «Островок» отсутствуют пожарные извещатели СПС. (Основание: ч.3 ст. 4, ч. 1 п.2 ст. 6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4 таблица 3 п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Приложение А, Таблица А.1, п.1 СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"

В здании стационарного отделения «Островок» сети внутренний противопожарного водопровода не проверяются на работоспособность. (Основание: пункт 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

(подробно указывается существо правонарушения а также их пункты нарушенных нормативных документов)

(подробно указывается существо правонарушения, а также пункты нарушенных нормативных документов)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причинам Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Требую:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавших.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ОНД и ПР Сердобского, Бековского и Тамалинского районов по адресу: Пензенская область г. Сердобск, ул. Куйбышева, 118., в письменном виде в месячный срок с момента получения представления.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица,

вынесшего представление


(подпись)

ЛЫКОВ В.В.

(расшифровка подписи)

Представление получил

20.04.23 Сиренков А.А.
(дата, должность, подпись)

(Т. А. Антонова)
(ФИО)

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пензенской области 8-8412-68-11-12